

Orli Staw, dnia 24 grudnia 2019 roku

JRP.271.1.4.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr 2019/S 205-498289 z dnia 23.10.2019 r.

I. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela następujących wyjaśnień w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapisów PFU pkt. B.2.9.3 ppkt 6 - Zamawiający wymaga, aby zbiornik technologiczny ścieków ZST1 wykonany był w sposób umożliwiający usuwanie wysedymowanego osadu z wszystkich komór tego zbiornika przy użyciu mini ładowarki lub dostępu dla łyżki ładowarki teleskopowej o szerokości 1900 mm i wysokości 2000 mm. Aby spełnić powyższe wymagania należałoby zastosować szczelne drzwi typu okrętowego, uciążliwe w eksploatacji i drogie w koszcie inwestycyjnym. Dodatkowo zbiornik wyposażony jest w urządzenia technologiczne i aparaturę pomiarową, które mogłyby zostać uszkodzone podczas czyszczenia mini ładowarką lub łyżką ładowarki teleskopowej. Ponadto usuwanie osadu w taki sposób wiązałoby się z koniecznością uprzedniego kompletnego opróżniania zbiornika przed otwarciem drzwi posadowionych na poziomie posadzki. Prosimy o dopuszczenie możliwości usuwania wysedymowanego osadu w sposób mechaniczny np. z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego czy przenośnej pompy dostosowanej do właściwości usuwanego medium.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne opróżnienie zbiornika z osadu i wymaga w tym celu wyposażenie każdej komory zbiornika w otwory rewizyjne w górnej ścianie zbiornika oraz otwory w ścianie bocznej o wymiarach min. 1m x 1m umiejscowione (dolna krawędź otworu) nie wyżej niż 0,5 m od posadzki zbiornika z zapewnieniem dojazdu do otworów wózkiem widłowym. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z punktem II.2.1) poniżej.

II. W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ:

1) punkt 20.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„20.1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto> w terminie do dnia 20.01.2020 r. do godz. 12:00 w postaci elektronicznej.”;

2) punkt 21.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„21.1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w dniu 20.01.2020 r. o godz. 12:05.”;

2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia – II części SIWZ TOM I:

1) w punkcie B.2.9.3. na końcu ppkt 8 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne opróżnienie zbiornika z osadu i wymaga w tym celu wyposażenie każdej komory zbiornika w otwory rewizyjne w górnej ścianie zbiornika oraz otwory w ścianie bocznej o wymiarach min. 1m x 1 m umiejscowione (dolna krawędź otworu) nie wyżej niż 0,5 m od posadzki zbiornika z zapewnieniem dojazdu do otworów wózkiem widłowym.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią.

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz