

Pruszcz Gdański, dnia 13-01-2022r.

Ldz. 320/22**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z RZP Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wodomierzy na potrzeby PWIK „Wik” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim w roku 2022” – numer postępowania: ZP/00001/2022

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Pytanie do zapisów punktu 3.1 24).

Czy Zamawiający uzna za spełniający zapisy SIWZ wodomierz statyczny DN100, który na tabliczce znamionowej nie będzie posiadał naniesionego logo przedsiębiorstwa (nie jest to fizycznie możliwe)? Pozostałe wodomierze w zakresie średnic DN15-DN80 takie logo będą posiadały.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniający zapisy SIWZ wodomierz statyczny DN100 bez naniesionego logo Przedsiębiorstwa.

Pytanie:

Pytanie do zapisów punktu 3.2 SIWZ, punkt 4 w tabeli.

Czy Zamawiający uzna za spełniający zapisy SIWZ wodomierz statyczny o następujących parametrach: wodomierz statyczny do wody zimnej DN 32 mm; Q3=10m³/h; długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint kroćców wodomierza G 6/4"; klasa meteorologiczna wg MID minimum r100 w każdej pozycji montażu; **próg rozruchu mniejszy lub równy 8 l/h**; liczydło hermetyczne – stopień ochrony IP 68 korpus: mosiężny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w punkcie 3.2 SIWZ, punkt 4 w tabeli nastąpiła omyłka pisarska.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wik” Sp. z o.o. akceptuje wodomierze do wody zimnej DN 32 mm, próg rozruchu mniejszy lub równy 8l/h.

REGON 192643157
NIP 593-23-32-401

ul. Grunwaldzka 1
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 682 20 74
tel. 58 692 12 11

e-mail: wik@home.pl
www.wik.home.pl

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 57833500030115892020000001
Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000075937
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 40 485 500,00 złotych Kapitał w pełni wpłacony.

Przedsiębiorstwo informuje, że poprawna treść powinna brzmieć w punktach: 3 Ogłoszenie o przetargu, 3.2; 4 SIWZ, Oferta na realizację zamówienia publicznego, § 2; § 4 wzór umowy,

wodomierz statyczny do wody zimnej DN 32mm; Q3= 10 m³/h; długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 6/4''; klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu próg rozruchu mniejszy lub równy 8 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: mosiężny.

Pytanie:

Pytanie do zapisów punktu 4 SIWZ.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 31 marca 2022 roku?

Uzasadnienie: W związku z globalnie ograniczoną dostępnością komponentów elektronicznych i obecnymi problemami w łańcuchach dostaw z powodu pandemii COVID-19 oraz dynamicznie zmieniającą się w tym zakresie sytuacją, mogą pojawić się opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, na które wykonawca nie ma wpływu i nie jest w stanie ich przewidzieć w dniu składania oferty

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 31 marca 2022 roku.

PREZES / ARZADU

Andrzej Maciejka

Kierownik Zamawiającego