

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka
Wpłynęło: 26 III 2018
281

DECYZJA Nr 120/2018
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Dębicy
z dnia 22.03.2018 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 grudnia 2017 r. przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2017 r. w obiekcie: Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica

n a k a z u j e

Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica; wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

- 1. Dostosować zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych długość dojść ewakuacyjnych przekroczonych o ponad 100% od wymaganej wartości z pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu użytkowym obiektu**

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1) i 4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.),
- § 15 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719);
- § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422 z późn. zm.).

Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Rocznego Planu Czynności kontrolno – rozpoznawczych na rok 2017, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, legitymujący się upoważnieniem nr 119/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r., na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzili w dniu 19 grudnia 2017 r., czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, położonego przy ul. Ogrodowej 20, 39-200 Dębica. Czynności te zakończone zostały podpisaniem przez przedstawicieli stron,

protokołu z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych, bez wniesienia zastrzeżeń.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono występowanie szeregu nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród nich stwierdzono, przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego z sal lekcyjnych usytuowanych na poddaszu użytkowym o ponad 100 %.

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż długość dojścia ewakuacyjnego z sal lekcyjnych usytuowanych na poddaszu, do wyjścia do innej strefy pożarowej (przewiązka łącząca „starą” z „nową” częścią obiektu) wynosi 66 m. Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zm.*), długość dojścia ewakuacyjnego dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III przy jednym kierunku ewakuacji nie może przekraczać 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W kontrolowanym obiekcie po dokonaniu pomiarów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia o 120 %. Sytuacja ta jest podstawą do zaliczenia obiektu jako zagrażającego życiu ludzi o czym mówi § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719*). W takiej sytuacji wymagane jest dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z poddasza do wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Aktualnie istniejący stan powoduje utrudnienie warunków ewakuacji osób przebywających na poddaszu w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia.

Zaistniały stan rzeczy w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych niesie za sobą uznanie budynku jako zagrażającego życiu; w myśl powyżej przywołanych przepisów. Wobec powyższego w oparciu o § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciel budynku jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, które zagrażają życiu ludzi, z uwzględnieniem § 2 ust 2 i 3a.

W związku z tym, że budynek został uznany jako za zagrażający życiu ludzi to stosownie do § 2 ust 2 i ust. 3a w zw. z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wskazano, że obowiązki nakazane niniejszą decyzją mogą być zrealizowane w inny sposób niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu po uzgodnieniu z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 i art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.*) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnić ich ochronę przeciwpożarową oraz ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.*) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP w Dębicy ul. Poddęby 6a, 39-200 Dębica), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości odwołania od tej decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W.Z. KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Roman Merchut
ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy,
ul. Ogrodowa 20,
39-200 Dębica
- 2) POT - KP PSP,
- 3) aa.

WS

