

Istniejącą tablice rozbudować o projektowane obwody.

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 50 31 - 65 fax 77 408 32 03

3L +N ~50 Hz 0,4/0,23 kV

ISTNIEJĄCE OBWODY

L1,2,3,N

P304 C 25-30 AC

R303
D02
20/63A

PE

T3

ISTNIEJĄCE ZASILANIE

istniejące
bez zmian

RG

ISTN. OBWODY	Obwód gniazdz 230V piekarnik	Obwód gniazdz 230V piekarnik	Obwód gniazdz 230V obwód istniejący	Obwód 230V - projektowane zasilanie przepustnicy	ZASILANIE T3 strych 400V centrala wentylacyjna i wentylatory
RODZAJ KABELA PRZEWODU	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 5x4mm ²
MOC	3,5kW	3,5kW	istn.		1,5kW
NR OBWODU	G1	G2	istn. 11 - G3		Z1

TN-S

Moc zainstalowana odbiorów projektowanych:

Pz1=9 kW, Pz2= 1,5 kW



Wsp. obliczeniowy $k_1=0,8$; $k_2=1$ Moc obliczeniowa $P_s=P_z \times k = 8,7$ kWU=400V $f=50$ Hz $I_b = 13,5$ A $\rightarrow I_n=20$ AIstniejące zabezpieczenie obwodu zasilającego tablice T1
bez zmian. Moc projektowanych urządzeń nie przekracza
mocy demontowanych urządzeń.

EL-PROTECH Pińczak Wojciech
48-120 Baborów, ul. Kozielska 1B/1
tel. 668 441 671

Nazwa obiektu:

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO
KUCHENEK GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZENIA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
W BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Lokalizacja:	GLUCHOŁĄZY UL. ALEJI JANA PAWŁA II 24, DZ. NR 1261/3	Branża: Elektryczna
Temat:	SCHEMAT ROZDZIELNICY T1 - ROZBUDOWA	11.2022 P.B
Projektant:	mgr inż. Wojciech Pińczak OPL/1329/PBE/17	E-S1



NR	RODZAJ KABLA PRZEWODU	Obwód 230V zasilanie wentylatora	Obwód 230V zasilanie wentylatora okapu	Obwód 400V zasilanie centrali went.
G1	YDYzo 3x2,5mm ²	0,05kW	0,5kW	0,65kW
G2	YDYzo 3x2,5mm ²			
S1	YDYzo 5x2,5mm ²			

TN-S

EL-PROTECH Pińczak Wojciech 48-120 Baborów, ul. Kozielska 1B/1 tel. 668 441 671			
Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO KUCHENEK GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZENIA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO			
Lokalizacja:	GŁUCHOŁĄZY UL. ALEJI JANA PAWŁA II 24, DZ. NR 1261/3	Branża: Elektryczna	
Temat:	SCHEMAT ROZDZIELNICY T3	1.1.2022	P.B.
Projektant:	mgr inż. Wojciech Pińczak OPL/1329/PBE/17		
			E-S2



"CIEPŁO - PROJEKT" Maciej Wyszyński, Niwnica 67a, 48-321 Niwnica
 NIP 753-222-54-30; REGON 16 148 738 8, tel. fax: 077 4 330 251; kom: 602 731 016
 konto: PKO BP nr-35 1020 3714 0000 4002 0285 4404, e-mail: mw.nysa@interia.pl

48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
 tel. 77 402 60 80 - 85, fax 77 403 62 03

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTYNAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

**BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO KUCHENEK
 GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA
 POMIESZCZENIA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU ŻŁOBKA
 MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH**

ADRES:

**48-340 GŁUCHOŁAZY
 UL. ALEJA JP II 24**

NR EWID. DZIAŁKI:

**obręb : 0001 GŁUCHOŁAZY
 jednostka ewid. : 160701_4 Głucholazy -miasto**

KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:**IX****dz. nr 1261/3**

INWESTOR:

**Gmina Głucholazy
 ul. Rynek 15
 48-340 Głucholazy**

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	
1.	Oświadczenie projektanta	
2.	Warunki przyłączenia do sieci gazowej	
3.	Informacja BIOZ	
4.	Uprawnienia budowlane projektanta	
5.	Zaświadczenia OOIIB projektanta	

EGZ. 1/3

egz. nr 1 – dla Urzędu
 egz. nr 2 – dla Urzędu
 egz. nr 3 – dla Inwestora