


Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opis	Zasilanie R-KT	Ogranicznik przepięć	Lampki kontrolne	Szafa nagłośnienia	Szafa mobilna	Szafa RACK	Gn. Elektryczne	Centrala alarmowa	Ośw. podst. i aw.	Wentylator + termost.	Klimatyzacja
Moc [kW]/Prqd [A]	8,1	--	--	1,65	1	3,0	1,2	0,05	0,1	0,05	1
Przewód	YAKXS 5x16	H07V-K 16	H07V-K 1	YDYzo 5x6	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5
Nazwa obwodu	--	--	--	SZ_1	SZ_M	GPD	G1	CA	O1	W1	KL1



BILANS MOCY:

$P_i = 8,1 \text{ kW}$

$k_j = 0,91$

$P_s = 7,4 \text{ kW}$

$I_o = 12,5 \text{ A}$

Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP41

Stopień ochrony: IK08

Prqd znamionowy: 63 A

Rodzaj: Natynkowa

Ilość modułów: 54

Szerokość: 387 mm

Wysokość: 512 mm

Głębokość: 119 mm

- Układ sieci: TN-S
- Ochrona przeciwporażeniowa:
- podstawowa - izolacja podstawowa,
 - przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania,
 - uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe.



CKK Architekci

sp. z o.o.
sp. komandytowa

ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT:
Rozbudowa białej gminnej w Stężyca polegająca na budowie budynku
biurowo-socjalno-szpitalnego wraz z instalacjami, budynków
sanitarnych i usługowo-gastronomicznych wraz z instalacjami, budowę
parkingu z chodnikami,
budowę ogrodzeń powyżej 3m, budowę trybun i stanowisk
komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnej
infrastrukturę techniczną i zbiornikami na wody opadowe

ADRES:
**dz. nr 649/22, 649/21,
649/42, obręb 0014, ul.
Abrahama, Stężyca**

INWESTOR:
Gmina Stężyca, ul. Parkowa
1, 83-322 Stężyca

BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR.PROJ: 1318	FAZA: PW
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ideowy R-KT	SKALA RYSUNKU: -	
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Baranowski KUP/0081/PBE/21		
OPRACOWANIE: inż. Damian Świerzewski		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Roszkowski KUP/0073/PBE/17		
FORMAT: A-3	DATA: 05.07.2023	REWIZJA: A
		NR RYSUNKU: E019