ZK2

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa:

- podstawowa – izolacja podstawowa,
- przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania,
- uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe.





Uwaga: Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

- Klasa izolacji II
- IP 44
- IK 10
- In_{max}=630A
- Temp. pracy: -25~+55°C
- Szerokość 800mm
- Wysokość 1705mm
- Głębokość 245 mm

CKK ARCHITEKCI

CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa

ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT:
Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku biurowo-socjalno-zapleczowego wraz z instalacjami, budynków sanitariatów i usługowo-gastronomicznych wraz z instalacjami, budowę parkingu z chodnikami,
budowę ogrodzeń powyżej 3m, budowę trybun i stanowisk komentatorskich wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe

ADRES:
dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obręb 0014, ul. Abrahama, Stężyca

INWESTOR:
Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

BRANŻA: ELEKTRYCZNA		NR.PROJ: 1318	FAZA: PW
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ideowy ZK2		SKALA RYSUNKU: –	
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Baranowski KUP/0081/PBE/21			
OPRACOWANIE: inż. Damian Świerżewski			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Roszkowski KUP/0073/PBE/17			
FORMAT: A-3	DATA: 05.07.2023	REWIZJA:	NR RYSUNKU: E023