

Znak sprawy: ZP.201.84.2021.4

WSZYSCY WYKONAWCY

2021-173794



Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację budynku położonego przy Placu Bernardyńskim 4**

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1:

W dokumentacji do postępowania znajduje się zapis: "przeszklenia zewnętrzne: współczynnik $g < 42$, transmisja światła widzialnego $> 70 \%$ ". Proszę o informację, czy opis ten dotyczy przeszkleń zewnętrznych rozumianych jako okna znajdujące się na zewnętrznych elewacjach budynku (czyli nie dotyczy okien od strony dziedzińca)?

Odpowiedź:

Zapis dotyczy wszystkich okien w przegrodach zewnętrznych - także od strony dziedzińca i w dachu.