



Warszawa, dnia 23.03.2023 r

oznaczenie sprawy MELBDZ.261.22.2023

dotyczy postępowania na Przegląd techniczny i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w roku 2023 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 1

Chcąc precyzyjnie wycenić usługę, brakuje nam następujących informacji: - wykaz gaśnic wymagających wykonania UDT w okresie obowiązywania nowej umowy - wykaz gaśnic wymagających remontu Wycena samego przeglądu jest inną kwotą a wykonanie udt plus wykonanie remontu to są inne (większe) kwoty wpływające na wartość oferty

Odpowiedz:

wykaz gaśnic wymagających wykonania UDT

Poszczególne:

- gaśnic proszkowych GP-2X ABC w liczbie 1 szt.,
- gaśnic proszkowych GP-4X ABC w liczbie 12 szt.,
- gaśnic proszkowych GP-6X ABC w liczbie 68 szt.,
- gaśnic śniegowych GS-5X BC w liczbie 9 szt.,
- urządzenie śniegowe UGS-2X w liczbie 8 szt.,
- urządzenie śniegowe UGS-20X w liczbie 1 szt.,

Łącznie: 99 szt.

Zgodnie z zapisami SWZ: Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji SWZ, Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązani są do uwzględnienia wszystkich informacji w nim zawartych.

z poważaniem

DZIEKAN

Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączyk

**Politechnika
Warszawska**

ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
zampub.meil@pw.edu.pl
www.meil.pw.edu.pl