

Ława, 23 sierpnia 2022
OSE2f-3-2203-343/22

BETSAN Dominika Michalkiewicz

ul. Marii Zientary Malewskiej 1/9
10-301 Olsztyn

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Warlubie realizowanego w ramach umowy nr PP/3/2022: „*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do działek w miejscowości Warlubie*”. **Zakres uzgodnienia:** *Przejście pod torami Linii Kolejowej nr 131 relacji Chorzów Batory – Tczew km 438,559 stacja Warlubie, działka nr 250 obręb 18 Warlubie, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.*

W odpowiedzi na pismo z dnia 20-06-2022 dot.: wniosku o uzgodnienie **projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Warlubie** realizowanego w ramach umowy nr PP/3/2022: „*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do działek w miejscowości Warlubie*”. **Zakres uzgodnienia:** *Przejście pod torami Linii Kolejowej nr 131 relacji Chorzów Batory – Tczew km 438,559 stacja Warlubie, działka nr 250 obręb 18 Warlubie, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie*, PKP ENERGETYKA Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Północny działając z upoważnienia i na rzecz PKP Energetyka S.A informuje, że:

w obrębie planowanych prac stwierdzono występowanie urządzeń należących do PKP ENERGETYKA S.A. w zasobach, będących w kolizji z planowaną inwestycją. Na przesłanej nam mapie, naniesiono linią przerywaną zieloną istniejące czynne kable nN 0,4 kV oraz linią ciągłą czerwoną istniejącą czynną napowietrzną linię LPN SN 15kV, stację transformatorową słupową SN-15kV wraz z ich oznaczeniem. Linie kablowe należące do PKP Energetyka znajdują się na głębokości ok 0,7 m pod torami licząc od poziomu gruntu (nie od główki szyny). Głębokości te mogły ulec zmianie wskutek prac torowych, co należy uwzględnić szczególnie przy przewiertach sterowanych i przepychach pod torami.

Uzgadniamy ww. projekt pod następującymi warunkami:

- 1- Podczas prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach skrzyżowań i zbliżeń linii kablowych 0,4 kV z trasą budowy ww. sieci wodociągowej.
- 2- Skrzyżowanie projektowanej sieci wodociągowej z LK 131 w km 438,559 należy wykonać metodą bezwykopową, zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami i standardami PKP.
- 3- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, które mogą nie być uwidocznione na mapie do celów projektowych oraz dla zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.
- 4- Przy ewentualnym odkryciu podczas robót ziemnych kablowej linii energetycznej, należy ją zabezpieczyć w rurach osłonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normą N SEP-E-004, po

GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.
ul. Hoża 86 lok. 1
00-682 Warszawa
tel. +48 22 39 190 00
fax: +48 22 47 414 79
kom. 697 042 119

energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000610778

NIP: 7010564340
REGON: 364121434
kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł

- uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej właścicielem, a w przypadku jego anonimowości z właścicielem gruntu.
- 5- Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne, pod napięciem mogące grozić porażeniem i zachować warunki bezpieczeństwa.
 - 6- Prace ziemne w pobliżu czynnych podziemnych urządzeń należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem zainteresowanych służb.
 - 7- W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych kablowych linii energetycznych PKP Energetyka S.A. nienaniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP, odpowiedzialność prawną i finansową przywrócenia do eksploatacji ponosi wykonawca robót.
 - 8- Koszty związane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualną konieczność przebudowy lub naprawy uszkodzeń energetycznych, wywołanych w trakcie prowadzonych robót, pokryje Wykonawca.
 - 9- Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w związku z realizacją inwestycji mogłyby powstać na rzecz PKP Energetyka S.A.
 - 10- Po wykonaniu robót dokumentację powykonawczą budowli wykonanych na gruncie PKP wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, należy dostarczyć do tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych.
 - 11- Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, wymogami Prawa Budowlanego PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie środków bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.

Za uzgodnienie dokumentacji obciążamy Państwa fakturą VAT płatną przelewem na wskazane konto. Z tytułu wydania uzgodnienia pobiera się opłatę wg kalkulacji:

1. 280,59 zł netto - Za uzgodnienie pierwszego odcinka mapy w formacie A3 i 70,23 zł netto za każdy rozpoczęty następny odcinek tej mapy w formacie A3
2. 70,23 zł netto za uzgodnienie pierwszego odcinka każdej następnej mapy w formacie A3 i 70,23 zł netto za każdy rozpoczęty następny odcinek tej mapy w formacie A3

Obliczenie kosztów:

	Ilość map [szt.]	Format mapki [mm]	Ilość kolejnych arkuszy A3 w mapie	Cena netto za pierwszy arkusz A3 w mapce	Cena netto za każdy następny arkusz A3 w mapce	Razem Cena netto
Pierwsza mapa	1	297 x 726	1	280,59	70,23	350,82
Następne mapy	0	297 x 420	0	70,23	70,23	---

RAZEM: 350,82 złotych NETTO za uzgodnienie 1 arkusza map.

Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Sprawę prowadzi Jarosław Rak – tel. 697 042 119

Podpisany elektronicznie przez
GRZEGORZ SAWASTIAN
23.08.2022
14:05:18 +02'00'

GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.
ul. Hoża 86 lok. 1
00-682 Warszawa
tel. +48 22 39 190 00
fax: +48 22 47 414 79
kom. 697 042 119

energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpeenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000610778

NIP: 7010564340
REGON: 364121434
kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł