

Warszawa, 20/07/2022

Waldemar Blaszkę

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl
tel. + 48 58 7211356, 697045505

BETSAN Dominika Michalkiewicz
ul. M. Zientary-Malewskiej 1/9
10-301 Olsztyn

Nr ref.: LBPS-508/0402/2022

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Warlubie na działkach nr 250, 168, 212/3, 210/8, 211, 210/6, 207/1, 192, 210/4 obręb 0018 Warlubie, gm. Warlubie.

Odpowiadając na pismo z dnia 20.06.2022 r. TK Telekom sp. z o. o. uzgadnia z zaleceniami i uwagami na etapie wykonawstwa projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Warlubie na działkach nr 250, 168, 212/3, 210/8, 211, 210/6, 207/1, 192, 210/4 obręb 0018 Warlubie, gm. Warlubie.

1. W zakresie projektowanej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Warlubie na działce nr 250 obręb 0018 Warlubie, gm. Warlubie, skrzyżowanie z linią kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew km 438,556, przebiega trasa kabla światłowodowego XOTKrd 12J NSL (North-South Link) naszej Spółki w kanalizacji kablowej. Przebieg trasy kabla zaznaczono orientacyjnie na mapie kolorem pomarańczowym.
2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscu skrzyżowania, należy dokonać dokładnej lokalizacji położenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie.
3. Prace ziemne w skrzyżowaniu i zbliżeniu do naszej infrastruktury światłowodowej, należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, zgodnie z normami i

przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem i ściśle według wskazówek pracownika spółki TK Telekom.

4. Inwestycja musi być zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową pracę urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych robót. Nowobudowane urządzenia doziemne należy ułożyć poniżej istniejącego uzbrojenia telekomunikacyjnego naszej Spółki.

5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscu kolizyjnym należy z wyprzedzeniem 14 dni (termin dotyczy potwierdzonej daty wpływu!) wystąpić na piśmie do TK Telekom Północny Zespół Utrzymania Sieci (e-maila: Zbigniew.Orlikowski@netia.pl, tel.697051125) w celu wyznaczenia odpłatnego nadzoru ze strony właściciela urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Za wszelkie ewentualne straty, wynikłe ze spowodowania awarii linii telekomunikacyjnych podczas robót (zerwanie, uszkodzenie lub kradzież) obciążony finansowo będzie Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii kabla, jak też i kosztów odszkodowań na rzecz klientów TK Telekom sp. z o.o. za przerwy w łączności i w świadczeniu innych usług telekomunikacyjnych.

7. Na pozostałych działkach nr 168, 212/3, 210/8, 211, 210/6, 207/1, 192, 210/4 obręb 0018 Warlubie, gm. Warlubie, brak infrastruktury światłowodowej naszej Spółki.

Powyższe uzgodnienie z zaleceniami i uwagami dotyczy wyłącznie branży telekomunikacyjnej należącej lub na utrzymaniu TK Telekom sp. z o.o. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Z poważaniem

Specjalista ds. dokumentacji

technicznej

Blaszke
Waldemar Blaszke