



Powiat Świdnicki w Świdniku

Świdnik, dnia 7 czerwca 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2114 L w miejscowości Wygnanowice i Choiny, gm. Rybczewice”

znak sprawy: WID.272.3.2024

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie SST dotyczącej ułożenia warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókna szklanego o wytrzymałości min 70/70 kN

Odpowiedź:

W załączeniu specyfikacja siatki przeciwspekaniowej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że kategoria ruchu, w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych na w/w zadaniu to KR2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kategoria ruchu, w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych na ww. zadaniu to KR2

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

1/ SST siatki przeciwspekaniowej.

Sprawę prowadzi: Karolina Dyś, nr tel. 81 468 71 01, wew. 128



Starostwo Powiatowe w Świdniku

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01
poczta@powiatswidnik.pl