

11. Przyłącz kanalizacji sanitarnej wykonąć szczelny z rur PVC-U (ilitych) produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009.
12. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
13. **Zabrania się** wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych i wód infiltracyjnych.
14. Trasę przyłączy lokalizować w odległości min. 3m od budynków, 1,5m od krawędzi skarp rowu oraz fundamentów słupów linii napowietrznych oraz 1m od granicy działki.
15. Na trasie przyłączy wod-kan. w pasie o szerokości po 1,5m od krawędzi rury nie należy sadzić drzew ani pokrywać betonem, asfalcem lub inną nierozbieralną nawierzchnią. Niveleacja terenu nie może spowodować zmiany głębokości przykrycia wodociągu poza zakres 1,4-1,6 m.
16. **Przyłącza wod-kan po wykonaniu a przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do PUK Sp. z o.o. w Ropczycach.** Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi podlegają odbiorowi przez jednostki eksploataujące te urządzenia.
17. Wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanych przyłączy której legz doręczyć do przedsięwzięcia przed spisaniem protokołu odbioru końcowego.

Orzynamy:
1. Adresat
2. a/a

z up. Prezesa Zarządu
inż. Wacław Iwan