



MPEC
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 24 marca 2023 r

NE.38.11 2023

Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa wysokoparametrowych przyłączy ciepłych do budynków nr 1 i 2 przy ul. Celulozowej we Włocławku**” wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Zamawiający działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza badanie spawów metodą ultradźwiękową”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza badanie spawów metodą ultradźwiękową.

Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianom a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu