

Zamawiający:

Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku dydaktycznego A3 Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a w Słupsku na działce nr 322/3 - nr postępowania 01/TP/2022

Zamawiający informuje, że doprecyzowuję odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 16.03.2022 r.:

Jest:

Pytanie nr 6:

„Zestawienie stolarki drzwiowej rys. A-09 wskazuje na montaż ościeżnic obejmujących stalowych. Proszę o potwierdzenie że należy wykonać ościeżnice stalowe regulowane na wszystkich grubościach ścian.”

Odp. Zamawiającego:

Należy zastosować ościeżnice stalowe kompatybilne z systemem drzwi projektowanych.

Powinno być:

Pytanie nr 6:

„Zestawienie stolarki drzwiowej rys. A-09 wskazuje na montaż ościeżnic obejmujących stalowych. Proszę o potwierdzenie że należy wykonać ościeżnice stalowe regulowane na wszystkich grubościach ścian.”

Odp. Zamawiającego:

Należy stosować ościeżnice kompatybilne z systemem drzwi projektowanych. (dla drzwi aluminiowo-szklanych - ościeżnice aluminiowe)