



G m i n a DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dąbrowa, dn. 18 lutego 2021 r.

IR.7271.3.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**przebudowa ul. Na Grobli w Karczowie (dz. nr 370, 349 obręb Karczów)**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o podanie łącznej długości (A-C,D-K) odcinka z nawierzchnią asfaltowo-bitumiczną, ponieważ jest rozbieżność między rysunkami a przedmiarem.

Odp.: W projekcie jest:
Odcinek A-C 130 mb
Odcinek D-K 275 mb
Razem długość remontowanej drogi 855 mb

W przedmiarze jest:
Pozycja nr 3 – długość drogi na odcinku A-I wynosi 690 mb
Pozycja nr 11 – długość drogi na odcinku J-K wynosi 165 mb
Razem długość remontowanej drogi 855 mb

2. Czy grubość warstwy ścieralnej asfaltowej na całym odcinku przedmiotowego zadania (czyli A-C,D-K) jest 5cm?

Odp.: TAK, warstwa ścieralna jest 5cm na całym odcinku A-C, D-K.

Wójt
Katarzyna Gołębiowska - Jurek

[Signature]