



Poświętne, 19.10.2023 r.

Nr postępowania ZP.271.10.2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp.

„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Poświętne”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający - Gmina Poświętne przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych ponieważ te podane w przetargu spełniają nawet zwykłe plafonery łazienkowe ale nie spełniają one żadnych wymagań do oświetlenia sali lekcyjnej.

Odpowiedź: W Specyfikacji Warunków Zamówienia została wskazana Polska Norma (PL-EN 12464-1) w której to opisane są parametry oświetlenia w placówkach szkolnych dla poszczególnych pomieszczeń lub równoważne. Znajdują się tam także wskazówki dotyczące doboru światła dla poprawy efektywności pracy, stymulacji i podniesienia koncentracji.

Przy doborze parametrów technicznych opraw oświetleniowych wymaganych przez Zamawiającego należy zwrócić uwagę na:

1. Natężenie oświetlenia - zgodnie z wskazaną powyżej normą natężenie oświetlenia w sali lekcyjnej powinno wynosić 300 luksów, czyli 300 lumenów padających na każdy metr 2 powierzchni sali. Odrębnie powinny być doświetlone tablice w salach lekcyjnych – minimum 500 luksów. W salach przeznaczonych do pracy przy komputerach – 300 lx.
2. Współczynnik oślnienia UGR – w salach szkolnych, wyłączając ciągi komunikacyjne i stołówki zalecane jest $UGR < 19$.
3. Równomierność - zalecana równomierność (definiowana jako iloczyn natężenia minimalnego i średniego dla całego obszaru) wynosi od 0,7 do 0,6 w zależności od rodzaju pomieszczenia.
4. Współczynnik oddawania barw R_a - (CRI) dla pomieszczeń dydaktycznych rekomendowany jest na poziomie powyżej 80, co jest już standardem w oświetleniu wewnętrznym LED.
5. Używanie w pomieszczeniach dydaktycznych światła o temperaturze barwowej w przedziale 4000-4500K, czyli jak najbardziej zbliżonej do światła naturalnego, dziennego.

Pytanie 2: Potwierdzenie demontażu słupów drewnianych.

Odpowiedź: Montaż nowych słupów wraz z wysięgnikami i z lampami, bez demontażu słupów drewnianych.

Pytanie 3: Czy konieczne jest uziemienie nowych słupów.

Odpowiedź: Nie.

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



Pytanie 4: Co z linią napowietrzną, będzie konieczny demontaż czy podłączenie do nowych słupów, zabezpieczenie ich?

Odpowiedź: Nie

Sporządził: Adam Białek

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 25.10.2023 r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym zmiana ulega również termin otwarcia ofert na 25.10.2023 r. na godz. 10:05 oraz termin związania ofertą na dzień 23.11.2023 r.

Zmianie ulega:

1) Rozdział XVII pkt. 1 SWZ i otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2) Rozdział XVIII pkt. 1 SWZ i otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_poswietne w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25.10.2023 r. do godziny 10:00”

3) Rozdział XIX pkt. 1 SWZ i otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 10:05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.10.2023 r. oraz na stronie prowadzonego postępowanie.

Sylwester Niżnik
Wójt Gminy Poświętne