

WYJAŚNIENIA NR 3 do SIWZ ZP/44/2020

do przetargu nieograniczonego na:

Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni

CPV

45232423-3; 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/44/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej oraz kolektora tłoczego metodą przewiertu sterowanego HDD zamiast wykopu otwartego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody przewiertu sterowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności i kontroli w punktach newralgicznych typu skrzyżowanie, czy przejście pod ciepłociągiem.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/44/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
mgr inż. Robert Bugala