



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, ...¹⁶... 11.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 14.11.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zadania pn.: Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce**”.

Znak sprawy: KML - 60/2022 (ID 688183)

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 14.11.2022r. wpłynęło następujące pytanie do treści SIWZ cyt.:

Pytanie nr 1:

Czy w pakiecie nr 1 dopuszczają Państwo przy kołnierzach brak frezowanych rowków? Pytanie swoje opieram o rozeznanie rynku i większość producentów nie robi rowkowania kołnierzy (np. zwięzka dn 350/200 nie występuje z rowkowanymi kołnierzami). Rowki w kołnierzach są głównie w małych średnicach do DN150.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuszcza przy kołnierzach brak frezowanych rowków.

Zamawiający załącza poprawiony w tym zakresie Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1/I do SIWZ.

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska