



GMINA KOŁACZKOWO

Kołaczkowo, dnia 25 listopada 2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: **Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach**
FEZP.271.16.2022

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego dnia 23.11.2022r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w pozycji przedmiaru pn. "Pokrycie dachów papą termozgrzewalną w/k gr. 5,2 mm jednowarstwowe" zamawiający oczekuje wyłącznie krycia papą wierzchniego krycia, bez papy podkładowej lub wentylacyjnej. Prosimy również o informację czy papa będzie kładzona na beton czy drewno

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją nr 3 kosztorysu ofertowego należy wykonać na istniejącej papie naprawę pokrycia polegającą na nacięciu pęcherzy, wstawieniu łat z papy asfaltowej na tekturze o powierzchni do 0,10m² oraz oczyszczenie podłoża. Ponadto zgodnie z pkt. 5 kosztorysu ofertowego na dach betonowy należy nałożyć pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grubości 5,2mm jednowarstwowe.