

Katowice, dn. 15 marca 2024 r.

WPZ.52840.4.16.2024.SM

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), w związku z treścią §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, poz. 124, nr 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2024 r. sporządzonego przez Pana Mariusza Karolczyka, reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, z częścią przeznaczoną na przedszkole, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej Oddział Przedszkolny w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Mikołów Paniowy, ul. Mokierska 1*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Mariusza Karolczyka oraz rzeczoznawcę budowlanego – mg. inż. Stanisława Nardelliego,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego średnicy nominalnej sieci wodociągowej rozgałęzieniowej (§ 9 ust. 7), w sposób zamienny w stosunku do określonego w rozporządzeniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) realizacji wszystkich zadań wskazanych w Postanowieniach Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o znakach WPZ.52840.1.41.2024.SM oraz WPZ.52840.2.6.2024.SM z dnia 15 marca 2024 r.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie treści art. 126 i art. 107 §4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony całości.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Pan Mariusz Karolczyk
ul. Na Wzgórzu 2
41-200 Sosnowiec

Do wiadomości:

- 1) KP PSP Mikołów
- 2) KW PSP Katowice WPZ - a/a

