



BGU  
22.01.2024  
2427. 1.2024

Mikołów, dnia 18.01.2024 r.

Znak sprawy: DW.4212.....<sup>1</sup>.....2024

Znak pisma: 241/2024

Urząd Miasta Mikołów	
Zał. ....	Godz. ....
wpłynęło Buk	19 -01- 2024
poczta	osobiście

Urząd Miasta Mikołów  
Rynek 16  
43-190 Mikołów

**Dotyczy: protokołu z przeglądu hydrantów w rejonie posesji nr 27 przy ul. Wolności w Mikołowie.**

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 15.01.2024r. (data wpływu 15.01.2024r.) w sprawie jw. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** podaje wyniki pomiaru ciśnienia oraz wydajności hydrantów zlokalizowanych w rejonie budynku nr 27 przy ul. Wolności (pomiar z dnia 18.01.2024r.):

1. Hydrant nadziemny (skrzyżowanie z ul. Żurawia):
  - ciśnienie dynamiczne: 2,48 bar
  - wydajność: 11,23 l/s
2. Hydrant podziemny (zjazd do posesji nr 27 ul. Wolności):
  - ciśnienie dynamiczne: 2,90 bar
  - wydajność: 12,20 l/s

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Michał Majnusz*  
mgr inż. Michał Majnusz

Kopia:

- aa