

Gdańsk, dn. 07.09.2023 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Znak sprawy: WG-IV.6630.684.2023.PJ

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 07.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| | |
|--------------------------------|--|
| Przedmiot narady: | Sieć energetyczna oświetleniowa |
| Lokalizacja: | Gdańsk, ul. Niedźwiednik |
| Wnioskodawca: | PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE S.C. Aleja Grunwaldzka 212/5/1, 80-266 Gdańsk KOŚCIECHA ADAM |
| Inwestor: | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |
| Projektant: | NOWAK ANDRZEJ |
| Przewodniczący: | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 07.08.2023 r. |

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa | Stanowisko Uwagi | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu elektroniczny | Stanowisko pozytywne W trakcie trwania narady zmieniono trasę projektowanej sieci. Wszystkich przedstawicieli branż poinformowano. | Aleksandra Osiecka- Czarnomska |
| 2 | Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Michał Kozłowski |
| 3 | | Stanowisko pozytywne | Maciej Jachimek |

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 07-09-2023 15:32:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk elektroniczny | UZGODNIONO - BEZ UWAG - 07.09.2023 | |
| 4 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot elektroniczny | Stanowisko pozytywne Bez uwag | Ernest Franczuk |
| 5 | Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 80-601 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Magdalena Ploetzing |
| 6 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Słowackiego 159B 80-298 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne zgodnie z uzgodnieniem m GPEC nr 098/2023 z dnia 04.07.2023 | Hanna Dziosa |
| 7 | Netia S.A. ul. Arkońska 6 80-387 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne 07.09.2023r. Uzgodniono pozytywnie - bez uwag. | Krzysztof Osiecki |
| 8 | Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77 80-298 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne Nie dotyczy terenu PKM | Marlena Stasielo |
| 9 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku 80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne Uzgodniono, uwagi zgodnie z wydanym uzgodnieniem PSG sp. z o.o. nr 0559/BR/OTI/2023 z dnia 30-1-2023, tj.: Warunki uzgodnienia: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię. 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992. 4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania. 5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia. 6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem | Witold Nowak |

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 07-09-2023 15:32:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

| | | | |
|----|---|---|-------------------------------|
| | | <p>rzeczywistym terenu odpowiada projektant.</p> <p>7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.</p> <p>8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.</p> <p>9. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.</p> <p>10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.</p> <p>11. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.</p> <p>12. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej</p> <p>13. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.</p> <p>14. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.</p> <p>15. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.</p> <p>16. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.</p> | |
| 10 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Grażyna Danielewicz |
| 11 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne należy zatwierdzić zmianę trasy urządzenia obcego w odniesieniu do wydanego uzgodnienia nr GZDiZ.ZD.151.6.2021/2022.ARL.344.4872 z dnia 28.09.2022 r.. | Katarzyna Zająchkowska |
| 12 | Gdańskie Wodociągi S.A. ul. Wałowa 46 80-858 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne Bez uwag | Monika Więcek |
| 13 | Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa; adres korespondencyjny: ul. Działkowa 38 59-220 Legnica elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 14 | PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 07-09-2023 15:32:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| | elektroniczny | | |
| 15 | Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne Gdańsk, 07.09.2023r. - dokumentację uzgadnia się bez uwag. | Eryk Turzynski |
| 16 | Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe 61-704 Poznań ul. Z. Noskowskiego 12/14 elektroniczny | Stanowisko pozytywne Bez uwag | Marek Kuberka |
| 17 | T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa elektroniczny | Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag. | Mariusz Sitek |
| 18 | Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk elektroniczny | Stanowisko pozytywne W przypadku prac w obrębie drzew, wykonać prace w sposób zbezpieczający drzewa, a w szczególności ich korzenie. | Alicja Kaczmarek |
| Wnioskodawca | | | PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE S.C. KOŚCIECHA ADAM |

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
 z up.

Aleksandra Osiecka-Czarnomska
 KIEROWNIK REFERATU
 KOORDYNACJI SYTUOWANIA
 PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU
 Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Osiecka, dn. 07-09-2023 15:32:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
 Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

pracowni w wyniku
h. rezultaty zawiera
y. Jednocześnie
mości karnej za szkolenie

G-III.6640.2992.2023

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Geodezji
Referat Zespołu Geodezyjnego
MAL-TECH
Krzysztof Maliszewski
Protokół Weryfikacji
11636 z dnia 25.07.2023 r.
Ireneusz Gdowski
Nr uprawnień 15408

celów
ratem.

- GRANICE DZIAŁEK
- PROJ. SŁUP OKRĄGŁY OCYNKOWANY
Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ LED 16W
- ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY
- PROJ. KABEL YAKXS 4x25
Z BEDNARKĄ FeZn 25x4
- RURA OSŁONOWA

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ GEODEZJI
REFERAT KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU (1)

2023-08-29

Wpłynęło L.dz.

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ GEODEZJI
REFERAT KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

Dokumentacja projektowa nr. 116-IV.6650.684.2023.PJ

stanowiła przedmiot sesji koordynacyjnej
w dniu 07.09.2023r.
Gdańsk, dnia 07.09.2023r.

podpis przewodniczącego

NAZWA
RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

tektoline
pracownia projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdańsk
www.tektoline.pl, biuro@tektoline.pl
tel.: 536-960-007

TEMAT: PARKINGI I NIE TYLKO NIEDŹWIEDNIKA W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIE NR 4: CHODNIK, SCHODY TERENOWE,
UL. NIEDŹWIEDNIK, DZ. NR 10/1, 12, 88/2, 246/4 OBR. 028 GDAŃSK

ETAP
PROJEKTU: BUDOWLANY

BRANŻA: OŚWIETLENIE TERENU

NAZWA
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

autor: mgr inż. Andrzej Nowak
upr. nr 4820/Gd/91
w spec. instalacyjno-uzupełniającej w zakresie
elektroinstalacji elektrycznych.

SKALA: 1:500

NR RYS./REWIZJA: 1/00

DATA: 07.2022

poprawiono
pnebręg trasy 6.09.2023