



ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel. 81 528-66-07, fax. 81 528-66-01

Lublin, dnia 23 maja 2024 r.

IGM-ZP.272.11.1.2024.MG1

Wykonawcy

Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia postępowania pn. **„Budowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku oraz budowa szklarni na potrzeby realizacji zadania: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu Pszczelarstwa”** uprzejmie informuje.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie dokładnych informacji - parametrów nowego dźwigu towarowo-osobowego, który ma być zamontowany w istniejącym już szybie windowym takich jak udźwig, napęd itd.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy i montażu windy towarowo-osobowej o napędzie elektrycznym w wymiarach wewnętrznych szybu 225 x 225 cm, ilość przystanków: 4, udźwig min. 1500 kg, szerokość otwierania drzwi min. 90 cm. Kabina musi posiadać drzwi przeciwpożarowe w klasie EI60.

Pytanie 2.

Prosimy o udostępnienie dokładnej dokumentacji dotyczącej budowy szklanej fasady, informacji dotyczących materiałów, profili, szkła, dokładnych wymiarów, izolacji akustycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fasady aluminiowej o szerokości i długości zgodnej z dokumentacją projektową. Szczegółowe dane zgodne z wymaganiami i wytycznymi producenta fasady. Wymagamy, aby wybrany system zabudowy szklanej uzyskał akceptację Zamawiającego i Projektanta.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie dokładnych informacji dotyczących budowy szklarni, wytycznych odnośnie materiałów, profili, szkła.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące szklarni zostały wskazane w opisie do Projektu Zagospodarowania Trenu, str. 19, pkt 7 „Informacje dodatkowe”.

„W celu uzupełnienia przedmiotowej inwestycji projektuje się szklarnię o wymiarach zewnętrznych: 6 x 12 m, która będzie stanowiła uzupełnienie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa. Projektuje się szklarnię ogrodową z profili stalowych 80x80x4 mm w kolorze antracytowym i wypełnieniem ze szkła hartowanego gr. 4 mm. Wejście do szklarni stanowią dwuskrzydłowe drzwi rozsuwane. Podstawę konstrukcji stanowi rama ze stali nierdzewnej o wysokości profilu 80 mm. Dla zachowania odpowiedniej cyrkulacji powietrza projektuje się jedno okno dachowe. Woda deszczowa odprowadzana poprzez zintegrowany układ rynien i rur spustowych.,,

Wicestarosta Lubelski

/-/ Iwona Pulińska