

Margonin, dnia 21 lipca 2022r.

WR-ZP.271.13.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.13.2022.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 1 z dnia 20 lipca 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że cena pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntu geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź nr 1

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Z istoty definicji wynagrodzenia ryczałtowego wynikają określone konsekwencje polegające na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty, które dają się przewidzieć i które mają odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dysponuje wszelkimi pozwoleniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wszelką dokumentację niezbędną do przygotowania przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że reżim realizacji inwestycji w oparciu o przedłożoną dokumentację projektową jest zawsze taki sam i nie będzie zamawiający potwierdzał faktów o charakterze oczywistym.

Pytanie nr 6

Jakie sprężarki należy przyjąć do wyceny? Wg. specyfikacji robót technologicznych – sprężarki tłokowe, Wg. projektu wykonawczego – sprężarki spiralne. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek śrubowych.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek śrubowych.

Pytanie nr 7

Na jaki punkt pracy dobrać oraz wycenić zestaw podnoszenia ciśnienia

Wg. specyfikacji robót technologicznych – $Q = 330 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 44 \text{ mH}_2\text{O}$

Wg. projektu wykonawczego – $Q = 330,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 40 \text{ mH}_2\text{O}$

Odpowiedź nr 7

Punkt pracy zestawu hydroforowego winien znajdować się na $Q = 330 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 44 \text{ mH}_2\text{O}$.

Pytanie nr 8

Prosimy o jednoznaczne określenie które z otworów studziennych nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 mają być zlikwidowane. Według opisu technicznego dwa z otworów studziennych zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce zostaną wykonane nowe odwierty. W dalszej części opisu technicznego jest zapis, że SUW będzie zasilana z trzech studni głębinowych w tym dwóch nowych S1 i S2 oraz istniejącego ujęcia obecnie nr 2, a po modernizacji S3.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że SUW będzie zasilana z trzech studni głębinowych w tym dwóch nowych S1 i S2 oraz istniejącego ujęcia obecnie nr 2, a po modernizacji S3.

Pytanie nr 9

Czy w ramach zadania należy wykonać likwidację studni

Odpowiedź nr 9

Projekt przewiduje likwidację studni.

Pytanie nr 10

Jakie studnie należy zlikwidować

Odpowiedź nr 10

Projekt przewiduje likwidację studni nr 2 i 4

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych złóż filtracyjnych niż te, które są zaproponowane w projekcie.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych złóż filtracyjnych niż te, które są zaproponowane w projekcie.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację czy każda z pomp zestawu hydroforowego może posiadać przypisaną do niej przetwornicę częstotliwości zamontowaną w szafie sterowniczej zestawu.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że każda z pomp zestawu hydroforowego może posiadać przypisaną do niej przetwornicę częstotliwości zamontowaną w szafie sterowniczej zestawu.

Pytanie nr 13

Co jest podstawą do wykonania obiektu SUW - opracowania : „SUW MARGONIN RZUTY BUDOWLANE ZAMIENNE” i „SUW MARGONIN RZUTY KONSTRUKCYJNE ZAMIENNE” czy zamieszczone projekty wykonawcze ?

Odpowiedź nr 13

Podstawą do wykonania obiektu SUW są opracowania : „SUW MARGONIN RZUTY BUDOWLANE ZAMIENNE” i „SUW MARGONIN RZUTY KONSTRUKCYJNE ZAMIENNE”

Pytanie nr 14

Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej opracowanej dla rozwiązania zamiennego budynku. Zamieszczona ST dotyczy projektu który został zastąpiony rozwiązaniem zamiennym.

Odpowiedź nr 14

Wszelka dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 15

Czy wymiana ogrodzenia terenu i oświetlenie terenu jest również przedmiotem postępowania.

Odpowiedź nr 15

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte oświetlenie oraz ogrodzenie.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w sposobie sterowania urządzeniami SUW, przy zachowaniu założonej w projekcie funkcjonalności

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza zmiany w sposobie sterowania urządzeniami SUW.


Zastępca Burmistrza
Lukasz Malczowski