



IRG.271.5.2024

Maniowy, 26.02.2024 r.

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

PYTANIA

Witam,

1. Proszę o dołączenie do materiałów przetargowych zestawienia stolarki: okien drzwi i bram itp.
2. Czy sterowanie bramami garażowymi ma być ręczne czy mechaniczne i w jakiej formie ma być sterowanie bramami? Czy należy zamontować centralę komunikacyjną z powiatową strażą pożarną np typu Motorola?

ODPOWIEDZI

1. W opracowanym projekcie architektoniczno - budowlanym nie wykonano szczegółowego zestawienia stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram. Projekt architektoniczno - budowlany nie jest projektem wykonawczym, który zapewne objąłby takie zestawienie. Niemniej jednak praktycznie wybrana przez wykonawcę lub inwestora firma sprzedająca stolarkę opracowuje każdorazowo dokładne zestawienie z dokładnymi wymiarami. Projekt architektoniczno - budowlany natomiast na rzutach posiada niezbędne wymiary (w świetle murów - na rysunkach uwagi). Rysunki elewacji przedstawiają formę podziału okien i wygląd zewnętrzny bram.

2. Podobnie w przypadku bram garażowych.

Projektowany budynek Remizy jest budynkiem OSP a nie ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, zatem do Inwestora należy wybór jaką zastosować automatykę.

BRAMY GARAŻOWE: zaprojektowano ;

- 2 bramy garażowe segmentowe, proste o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami, dla pojazdów ciężarowych (ok. 400 x 380 cm)

- bramy wyposażona w drzwi wejściowe (furtkę)

- bramy otwierane elektrycznie z możliwością awaryjnego (ręcznego) uruchomienia w przypadku zaniku napięcia elektrycznego

- przeszklenie bram w ich górnej części (jak na rysunkach elewacji)

- przy bramach zamontowana lampa sygnalizująca pełne otwarcie

(zabezpieczenie przed uszkodzeniem bramy, w przypadku niepełnego otwarcia)



URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, Polska
tel.: (+48) 18 2750070, e-mail: gmina@czorsztyn.pl

Uwaga; Inwestor ma możliwość zdecydowania czy w istniejącym garażu - pom. nr 1.07 wymienić bramę na segmentową. Wówczas należy zamontować bramę z podobnym rozwiązaniem.

Ponadto brak szczegółowych przepisów koniecznych do zastosowania w opracowanym projekcie w tym zakresie.

**Z up. Wójta
(-) Krzysztof Górecki
Zastępca Wójta**