

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn; "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 2 budynków administracyjnobiurowych Nadleśnictwa Bielsk wraz z połączeniem funkcjonalno-przestrzennym tych budynków, wraz z niezbędnymi budowlami i urządzeniami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".**

Stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, że do SWZ wpłynęły następujące pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

**PYTANIE NR 1** Czy zagospodarowanie terenu wchodzi z zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu tak, wg SWZ - nie.

**ODPOWIEDŹ** Zarówno w ogłoszeniu jak i w SWZ jest informacja, iż zamówienie nie obejmuje zagospodarowania terenu w zakresie wymiany nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowania terenów zielonych i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

**PYTANIE NR 2** W odpowiedzi na pyt. nr 2 z dn. 14.07.2021 r. informują Państwo o ilości elementów DFA jakie należy uwzględnić w ofercie. Czy elementy te nie są częścią zagospodarowania terenu?

**ODPOWIEDŹ** Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania terenu w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni na nową kostkę brukową, układ pieszo – jezdny pozostaje bez zmian oraz zagospodarowania terenów zielonych tj. nowych nasadzeń oraz wymiany istniejących i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

**PYTANIE NR 3** Czy fragmenty elewacji oraz dach wykończone powinny być blachą na rąbek zatraskowy czy profilowany do ręczno-mechanicznego montażu?

**ODPOWIEDŹ** W projekcie jest zastosowany montaż ręczno-mechaniczny.

**PYTANIE NR 4** W instalacji wentylacyjnej zastosowano kanały prostokątne wykonane z paneli z wełny szklanej gr. 25mm i gr. 40mm. Czy można zamiennie zastosować kanały z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją z wełny o odpowiedniej grubości?

**ODPOWIEDŹ** Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zamiennie kanałów z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją z wełny.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy uwzględnić w treści składanych ofert.