



Folwark, dnia 28.04.2023 r.

DT.2620.3.2023

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Willowej w Łaszczynie – etap III”**

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021., wszystkim zainteresowanym postępowaniem przesyłamy informację:

**Treści pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o udzielenie informacji dot. włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: - czy zakres demontażu i odtworzenia istniejącej nawierzchni asfaltowej zjazdu jest przedmiotem zamówienia - brak w kosztorysie - na odcinku od studni KS22 (ok. 20m) w stronę studni KS80 występują liczne kolizje, bardzo trudne warunki gruntowe, bardzo wysoki napływ wód gruntowych, co wraz z głębokością włączenia do istniejącej sieci stanowi o wysokiej trudności prac. Czy w razie konieczności Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania robót bądź przeznaczenie dodatkowych środków na ten zakres prac?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na odcinku od studni KS22 w kierunku studni KS80 wyprowadzona jest rura kanalizacyjna o długości ok 2 m. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu wykonania robót bądź przeznaczenie dodatkowych środków na ten zakres prac.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na platformie zakupowej – Open Nexus [https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik\\_rawicz](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz)

Prezes Zarządu  
Robert Garczyński

Przyg. Donata Twardowska  
tel. kont. 65 546 76 49