



PZ.271.1.33.2022.PZZ

Zagnańsk, dn. 4 listopada 2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn: „Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda gm. Zagnańsk”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 02.11.2022 r.

Pytanie nr 1.

Jaki typ, wzór, przewidziano do zastosowania na przedmiotowym zadaniu oraz jakim parametrom powinny odpowiadać: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady?

Odpowiedź Zamawiającego

Ławki :

11 szt. - (wzór w załączeniu – załącznik nr 1) o parametrach:

- Długość 200 cm każda, mocowane do podłoża
- Rury fi 60 mm malowane proszkowo;
- Deski grubość 30mm, szerokość 80mm
- Wzmocnienie płaskownikiem o szerokości 50mm

Stojaki :

1 szt. - 9 miejsc dla rowerów (wzór w załączeniu – załącznik nr 2)

Kosze:

11 szt. – wzór w załączeniu – załącznik nr. 3

Dane techniczne: pojemność 70 l, wysokość 70 cm, średnica górna 50 cm, średnica dolna 54 cm

Pytanie nr 2.

Jaki parametry powinna spełniać altana oraz wyposażenie, prosimy o przedstawienie szczegółów wykonania konstrukcji?

Odpowiedź Zamawiającego

➤ Altana sześciokątna o boku 2,5 m, kryta gontem drewnianym

(wzór w załączeniu – załącznik nr 4 oraz załącznik nr 4.1)

➤ 2 Ławo-stoły – (wzór w załączeniu – załącznik nr 5) o parametrach:

- długość -180 cm,
- szerokość blatu 66cm,



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

- siedziska 2szt szer. 30cm
- grubość desek 4.5cm

Pytanie nr 3.

Jaki rodzaj witacza podświetlonego należy przyjąć do wyceny? Prosimy o przedstawienie niezbędnych parametrów, jaki musi spełniać oraz wizualizacji witacza?

Odpowiedź Zamawiającego

Witacz w formie podświetlanych pełnych liter tworzących napis ZAGNAŃSK wraz z podświetlonym herbem gminy – wysokość ok. 1 m. (wzór w załączeniu – załącznik nr 6) Podłączenie do zasilania energetycznego.

Pytania z dnia 03.11.2022 r.

Pytanie nr 1.

W związku z rozbieżnością w podanym terminie wykonania zadania w SWZ (11 mies.) oraz formularzu ofertowym (6 mies.) prosimy o informację, jaki jest poprawny termin wykonania zadania oraz uwzględnienie poprawnego terminu w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Poprawny zapis stanowi SWZ tj. „Termin wykonania zamówienia: **11 miesięcy od daty podpisania umowy**”.

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/