



Radom, dnia 04.11.2021 r.

Zn.spr.: Z.270.1.2021

Wykonawcy

Dotyczy:< postępowaniu pn. „Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem w Nadleśnictwie Radom” ID510378 >

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1129), niniejszym publikuje zestaw pytań i odpowiedzi (treść zapytań w oryginalnym brzmieniu):

1. Proszę o udostępnienie przedmiarów na podstawie, których należy wykonać kosztorysy ofertowe jako integralną część oferty w wersjach edytowalnych xml lub innych obsługiwanych przez powszechne programy kosztorysowe.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni przedmiary w wersji edytowalnej.

2. Proszę o udostępnienie pozwoleń administracyjnych na realizację całego zadania lub każdego zadania z osobna tj. pozwalania na budowę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub innych, które zezwalają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na prowadzenie robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni posiadane pozwolenia na budowę.

3. Proszę o informacje jaka była forma legalizacji architektonicznej nowo budowanych tras kabli zasilających WLZ (Oblas, Janiszew)?
Jeżeli:

a) pozwolenie na budowę / zgłoszenie - proszę o ich załączenie do dokumentacji przetargu,

b) inna - proszę o wyjaśnienia, załączenie do dokumentacji przetargu i podanie podstawy prawnej.

Odpowiedź: Nowobudowane trasy kabli zasilających WLZ były włączone do pierwszych wersji dokumentacji projektowej jednakże po uwagach z urzędu zostały one usunięte z projektów. Zgodnie z artykułem 29a ustawy Prawo budowlane budowa przyłączy może zostać wykonana bez zgłoszenia, ale wymaga porządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przyłącze na takiej mapie zostało umieszczone w projekcie technicznym elektrycznym). Wykonany kabel musi znaleźć się w inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę.

4. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargu dla lokalizacji Janiszew: - zezwolenia Zarządcy Drogi Zakrzew na umieszczenie kabla zasilającego i prowadzenie robót w pasie drogowym - zaopiniowany, zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót przez Wójta Gminy Zakrzew, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Odpowiedź: Projekt Techniczny zawiera uzgodnienie lokalizacji trasy kablowej elektroenergetycznej w drodze gminnej (str. 43). Pozostałe elementy są do uzyskania przez Wykonawcę robót po ustaleniu dokładnego harmonogramu prac. Uwaga taka znajduje się na stronie 23 projektu budowlanego. Takich uzgodnień i elementów nie można wykonać bez poznania technologii prac jakie planuje zastosować Wykonawca.

5. Proszę o wskazanie i załączenie podstaw prawnych/zgód na umieszczenie trasy kabla na działce 32/20 (Zakrzew) dla lokalizacji Janiszew.

Odpowiedź: Złącze kablowe wg mapy do celów projektowych jest usytuowane na działkach 32/19 i 32/20 w związku z czym kabel zasilający prowadzony jest po fragmencie działki 32/20 na której jest złącze i kolejnymi działkami, aż do wieży. Wykonawca robót musi wykonać projekt organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego oraz po ustaleniu technologii i terminu wykonania prac Dokonano korekty przebiegu kabla. Zmianie ulega współrzędna nr 2 załamania kabla. (X: 5698699.40 zmiana na **5698700.4**; Y: 7506974.9 zmiana na **7506973.4**) Pozostałe współrzędne prowadzenia kabla bez zmian. Długość trasy kablowej bez zmian. Mapa w załączniku.

6. Proszę o wskazanie, do których zadań Wykonawcy czy Zamawiającego należy uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Odpowiedź: Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.

Załącznik:

Mapa ze zmianą trasy przebiegu kabla

Z poważaniem
Jerzy Jacek Karaśkiewicz
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/