		Symbol	Nazwa	Wzrost	Ilość	Moduły	Kanały	System	Typ	Montaż	Montaż	Funkcja
1	1		DIM	0.0625	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
2	1		DIM	0.0625	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
3	1		DIM/S/D	0.125	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
4	1		4 WE/1	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
5	1		4 WE/1	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
6	1		4 WE/1	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
7	1		4 WE/1 + 4	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
8	1		4 WE/1 + 4	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
9	1		4 WE/1	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom
10	1		4 WE/1	0.75	1	Moduły	1 / 16	System	DIM	montażowy		sterowanie oświetleniem w pom

UWAGI:

1. Należy zwrócić uwagę, typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego schematu elektrycznego sterowania oświetleniem opisanej w dokumencie 1.1 na odpowiednie typy.

2. Wprowadzone w projekcie nakłady dotyczą opisanej ETI 3W monitorowany nadpełnienie LVD 3W z optyką uniwersalną monitorowaną opisanej

3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego wskazano na podstawie zaleceń instalacyjnych Dokładną lokalizację wraz z miejscami montażu należy ustalić na podstawie projektu wykonawczego przed montażem opisanej.

4. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: [redacted] - oprawa dwustronna, [redacted] - oprawa jednostronna

Instalację wykonać przewodami NHXH-J 3x2,5mm² w istniejących bruzdach ściennych do czasu remontu ciągów komunikacyjnych w części remontu pozostały umiejscowić w rynku.

OBWODY - 5 ,6 ,7

PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA Paweł Dobkowski 87-400 Gołub-Dobrzyń, ul. Grunwaldzka 9 tel. kom. 56 6826 [redacted], e-mail: m_3media@tlen.pl NIP 8911826 [redacted] REGON [redacted]
OBIEKT	Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku szpitala powiatowego w Gołubiu-Dobrzyniu dz. nr 1974, obr. ewid. 040501_1 , 005 Gołub-Dobrzyń, jedn. ewid. 040501_1 , Gołub-Dobrzyń Os., ul. Kospa 1E , 87-400 Gołub-Dobrzyń
INWESTOR	SZPITAL POWIATOWY SP Z O O ul. Kospa 1E, 87-400 Gołub-Dobrzyń
RYSUNEK	Schemat instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego parter
OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Dobkowski	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Paweł Dobkowski upr. bud. [redacted]
skala: 1 : 100	Data: listopad 2019