



14.01.2022r.

## **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY**

*Pytanie Wykonawcy 1:*

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu w zadaniu pozycja 16-transformator 3fazowy.  
Podany opis-parametry nie odnosi się do istniejących na rynku transformatorów. Proszę o szczegółowy opis parametrów żdanego transformatora oraz lub wskazanie jakie modele PRZYKŁADOWO!!!! mogą spełniać wymogi zapisów SIWZ.

*Odpowiedź Zamawiającego:*

**Odpowiadając na pytanie dotyczące pozycji 16 – transformator 3 fazowy**, proszę o sugerowanie się opisem i danymi technicznymi zawartymi poniżej:

### **Dane techniczne:**

Napięcie pierwotne 400 [V]  
Napięcie wtórne 24[V]  
Stopień ochrony (IP)IP00  
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85B  
Moc znamionowa 1000VA

Transformator 250/A T3M 250/A 3x400/3x24V