

Głuchołazy, 11.10.2024r.

ZP.271.1.19.2024.JSz

## Do Wykonawców postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

#### **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

**Pytanie nr 1.** Proszę o określenie wymaganej klasy oświetlenia dla remontowanego boiska zgodnie z normą PN-EN-12193; 2018 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie?

Odpowiedź ad 1:

Zamawiający określa III klasę oświetlenia dla remontowanego boiska

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający posiada obliczenia parametrów oświetleniowych potwierdzających konieczność stosowania reflektorów stadionowych LED o mocy aż 480 W i strumieniu świetlnym 48000 lm? Parametry wynikające z przedmiaru robót - poz. nr 31.

Odpowiedź ad 2:

Zamawiający nie posiada obliczeń parametrów oświetleniowych.

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający na etapie wykonawstwa robót będzie wymagał zastosowania reflektorów stadionowych LED o minimalnej mocy 480 W i strumieniu świetlnym 48000 lm czy też dostosowania oświetlenia do wymaganej klasy i zapewnienia odpowiedniej wartości poziomego natężenie oświetlenia na płycie boiska? Pragnę zaznaczyć, że wymagania normy PN-EN 12193; 2018 są obowiązkowe w świetle ustawy PZP art.101.

Odpowiedź ad 3:

Zamawiający będzie wymagał wykonania oświetlenia boiska dla III klasy oświetlenia zgodnie z odpowiedzią ad.1 Ponadto

W pozycji przedmiaru robót 31 d.3 należy przyjąć jak poniżej.

31	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.	12,000
d.3	1004-02	wysięgniku - MONTAŻ OPRAW LED - Lampa Reflektor LED Stadionowy.		

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i warunkami technicznymi.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.