


L1, L2, L3, N; 400 V / 230 V; 50 Hz

TN-S



Typ i przekrój przewodu	YDYpżo 5x6	5x LgY 1x6	YDYpżo 5x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x1,5
OPIS	Tablica mieszkaniowa TM Zasilanie z istn. rozdzielnic	Ogranicznik przepięć typ 1+2	Zasilanie 400 V Płyta grzewcza	Gniazda 230 V Kuchnia	Gniazdo 230 V Lodówka	Gniazdo 230 V Piekarnik	Gniazdo 230 V Zmywarka	Gniazda 230 V Łazienka	Gniazda 230 V Pralka	Gniazda 230 V Ogólne	Gniazda 230 V Ogólne	Oświetlenie
Nr obwodu	-	-	TM/1	TM/2	TM/3	TM/4	TM/5	TM/6	TM/7	TM/8	TM/9	TM/10

Typ: Rozdzielnica modułowa p/t
Minimalna ilość modułów: 48
Stopień szczelności: IP30
Napięcie znamionowe: 400/230V
Wymiary SxWxG: 590x470x134

<div>ARCHIBART</div> <div>ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-384 GDAŃSK UL. MŚCIWOJA II 33a TEL. 508601623</div> <div>INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Okopowa 15, 80-819 Gdańsk</div> <div>TEMAT: Remont pomieszczeń służbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru w budynku szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku</div> <div>ADRES: Gdańsk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399</div>		<div>RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY TM</div> <div>BRANŻA: ELEKTRYCZNA</div> <div>FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY</div> <div>PROJEKT I OPRACOWANIEUPRAWNIENIAPODPIS</div> <div>mgr inż. Jacek ProcińskiPOM/0159/POOE/07</div> <div>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCYUPRAWNIENIAPODPIS</div> <div>mgr inż. Mirosław Prociński3879/Gd/89</div>			<div>SKALA -</div> <div>DATA 06.2022</div>	<div>NR. RYS.</div> <div>E-02/1</div>
---	--	--	--	--	--	---------------------------------------