



DANE - STRONA AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	7 kW
Typ kabla AC	YDYżo / YKYżo
Przekrój kabla AC	5x6mm ²
Zabezpieczenie zwarciovę AC	S303 B 16A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P304 25A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciovę AC (w rozdzielni głównej budynku)	S303 B 20A

Obiekt:	MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	Strzał, dz. nr 28 87-140 Chetmża		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy mikroinstalacji PV -strona AC		
Inwestor:	Gmina Chetmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmża		
Projektował:	Karolina Gospodarek Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000024/17		
	Jarosław Kaniewski Uprawnienia SEP E/358/103/15 D/144/358/17		
Data, skala, nr rys.:	17 Październik 2018r.	-	E03