



Uwagi:

Aparaturę zabezpieczeniową-rozdzielczą zbudować w szafce /szafkach/ zamkniętej drzwiami z zachowaniem 20% rezerwy miejsca. Typ dostosować do ostatecznej aranżacji pomieszczeń,lp41,Klasa II.

Dodatkowa ochrona od porażenia:

- połączenia wyrównawcze
- wył. ochronne różnicowo-prądowe
- szybkie samoczynne wyłączenie

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
Jednostka projektowa: PRECISE BUILDING Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, Komoniki			
Nazwa inwestycji: Centrum Symulacji Medycznej Uniwersyteku Medycznego w Poznaniu			
Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ul. Fredy 10, 61-701 Poznań			
Adres inwestycji: ul. Rolnictwa - działka 671 sk. 07.			
Projektant: mgr inż. Jacek Węgieł upr.MK/07188/PCE/11		Data: 03.2017	
Sprawdził: mgr inż. Jacek Węgieł upr.MK/07188/PCE/11		Zatwierdził: [Signature]	
ROZDZIAŁNICE ELEKTRYCZNE		Rys. nr Elektryczna	
ROZDZIAŁNIA RP-4		E/23	