

Wrocław, 15.04.2024



WROCLAWSKIE  
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

### **Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/12/TP/2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04410 „Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Średzkiej do ul. Krępickiej we Wrocławiu.”

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o informację, czy ze względu na mały zakres prac, Wykonawca ma skalkulować w wycenie zgodnie z STWiOR D-04.04.02b, pkt. 5.5. odcinki próbne?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że odcinek próbny nie jest wymagany, jeżeli Wykonawca zapewni odpowiednie parametry MMA, właściwe zagęszczenie i wymaganą grubość warstwy po zagęszczeniu.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o informację, czy ze względu na mały zakres prac, Wykonawca ma skalkulować w wycenie zgodnie z STWiOR D-05.03.05b dla warstwy wiążącej, pkt. 5.6. odcinki próbne?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że odcinek próbny nie jest wymagany, jeżeli Wykonawca zapewni odpowiednie parametry MMA, właściwe zagęszczenie i wymaganą grubość warstwy po zagęszczeniu.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o informację, czy ze względu na mały zakres prac, Wykonawca ma skalkulować w wycenie zgodnie z STWiOR D-05.03.05a dla warstwy ścieralnej, pkt. 5.6. odcinki próbne?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że odcinek próbny nie jest wymagany, jeżeli Wykonawca zapewni odpowiednie parametry MMA, właściwe zagęszczenie i wymaganą grubość warstwy po zagęszczeniu.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy: Projekt umowy, §1, ust. 5 „Całość prac określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku realizacji zakresu robót przez podwykonawców, dopuszczalne jest, aby prace określone umową były wykonywane również przy użyciu sprzętu i narzędzi tych podwykonawców.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Zmiana nr 4**

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert na dzień 19.04.2024 godzina: 09:00
- otwarcia ofert na dzień 19.04.2024 godzina: 12:00
- termin związania ofertą na dzień 18.05.2024 (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców).

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**