



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 19 czerwca 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
Modernizacja Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy załączone przedmiary można modyfikować (zmieniać ilości, dostawiać inne pozycje, itp.)?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dokument ten ma charakter jedynie pomocniczy.

Pytanie nr 2:

W załączniku nr 3 do SWZ Opracowanie dodatkowe jest mowa o demontażu, wpiaskowaniu, ocynkowaniu i pomalowaniu proszkowym pręseł ogrodzenia frontowego. Czy dotyczy to również bramy przesuwnej i bram 2-skrzydłowych?

Odpowiedź nr 2:

Tak, powyższe dotyczy również bram.

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 3 do SWZ Opracowanie dodatkowe jest mowa o tym, że nie wykonujemy drutu ostrzowego, ale wydłużamy słupki o średnicę woju na odcinku ogrodzenia bocznego w ilości 205mb. Jaką wysokość ponad terenem mają mieć wydłużone słupki, jeżeli wysokość ogrodzenia zgodnie z zapisem ma mieć 1,60m? Czy słupki mają być proste czy odgięte w górnej części? Prosimy o załączenie nowego rysunku, wg którego należy wykonać ogrodzenie na odcinku 205mb.

Odpowiedź nr 3:

Dla 205 mb: zgodnie z rysunkiem A-2. Pominąć należy jedynie drut ostrzowy.

Pytanie nr 4:

W kontekście zmian ogrodzenia na odcinku 205mb, zwracamy się z prośbą o podanie nowego zestawienia stali na słupy i podpórki ogrodzenia zastępując obecne zestawienie zamieszczone w opisie dotyczącym Remontu ogrodzenia.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż ilość stali zbrojeniowej zmienia się proporcjonalnie do użytych figur. Rozstaw strzemion wskazany na rysunku.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 3 do SWZ Opracowanie dodatkowe dla 205mb ogrodzenia z drutem ostrzowym jest podany odcinek A-G. Czy nie powinien być to odcinek A-D jak pokazuje rysunek A-2 „Ogrodzenie panelowe detale”?





Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podając odcinek A-G korzystał z rys nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” natomiast według rysunku A-2 „Ogrodzenie panelowe detale” to odcinek B-D.

Pytanie nr 6:

Czy dla 3 sztuk wycinanych drzew o średnicy 26-35cm ujętych w pozycji 21 przedmiaru robót część C zadania „Roboty zewnętrzne” potrzebna jest decyzja na wycinkę? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne związane z wycinką ponosi Zamawiający.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej oraz treści umowy.

Pytanie nr 7:

W budynku filtrów i budynku pomp należy rozebrać istniejące instalacje wraz z armaturą i urządzeniami – pytamy czy takie same ilości należy demontować co układamy ?

Odpowiedź nr 7:

Tak, należy przyjąć taką samą ilość instalacji, aby spełniała dane projektowe.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie z jakiego materiału są rurociągi istniejące ?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 9:

Zdemontowane sieci , armatura i urządzenia będą składowane na miejscu czy wywożone dalej, jak tak to na jaką odległość?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej oraz treści umowy.

Pytanie nr 10:

W przedmiarach są spawy niebadane radiologicznie , natomiast w opisie Budynek filtrów opis str. 52 pisze się o wykonaniu badań rtg w 100% - pytamy czy należy zmienić normę na spawy oraz dopisania wyceny badań rtg . Czy badania rtg mają też mieć kształtki takie jak trójnik, króćce jedno i dwukołnierzowe ?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, iż przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

Pytanie nr 11:

W opisie PT budynku filtrów pkt 4.10 – należy przeprowadzić gruntowny przegląd instalacji co, przepłukać i oczyścić przewody i grzejniki . W przedmiarach brak takich czynności – prosimy o podanie długości, średnice rur , długości i jakie grzejniki i ile.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, iż przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy.

Pytanie nr 12:

W pracach dodatkowych na remont komory filtrów złoża filtracyjne należy przepłukać, posortować i uzupełnić żwirem kwarcowym – pytamy czy przy złożach ściany i podłoże betonowe należy oczyścić i uzupełnić i w jakich ilościach i jaka technologią ?



Odpowiedź nr 12:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 13:

W przedmiarach na sieci zewn. brak jest wywozu gruntu nadmiernego – w PT pisze się o wywozie na 5km – pytamy czy należy doliczyć taki wywóz. Czy Zamawiający wskaże gdzie składować ten grunt?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 14:

W PT na sieci zewn. brak opisu czy układamy rury na podsypce czy na gruncie rodzimym, czy stosujemy obsypkę tych rurociągów . Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający odsyła do załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 15:

Na profilach sieci zewnętrznych pokazane jest że układamy rury pod nawierzchnią asfaltową – przedmiarach brak takich robót – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, iż przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy.

Pytanie nr 16:

W opisie PT sieci zewn. pisze się o wywiezieniu na 5km grunt i potem przywiezieniu jej do zasypania wykopów oraz o wykopach na odkład – pytamy czy będzie można wykonywać wykopy na odkład, jeśli nie to czy Zamawiający wskaże gdzie należy składować taką ziemię. Ponadto zmieniają się roboty i zakres w przedmiarze

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, iż przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy.

Pytanie nr 17:

Czy przedmiar robót można zmieniać, w przypadku jeżeli jest on niezgodny z PT

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, iż dokument ten ma charakter jedynie pomocniczy.