




Schemat systemu z sygnalizatorami FEH2001, centralką, 1 transformatorem

W przypadku większej ilości pomieszczeń rozbudować centralkę o dodatkowe numeratory FIM1300
Włączniki pociągowe FAP3002 (przycisk z lampką + sznurek 2,5m) można stosować zamiennie z przyciskami FAP2001 (tylko przycisk z lampką)

Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2

CENTRALKA W POMIESZCZENIU nr 004 (parter)

W przypadku większej ilości pomieszczeń
podłączyć dodatkowe moduły FIM1300, analogicznie jak na schemacie



KORYTARZ
TOALETA

PROJE.K.T. 77-400 ZŁOTÓW, ul.Wankowicza 1/8			
TEMAT:	INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA SCHEMAT IDEOWY		
OBIEKT:	BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 77-400 ZŁOTÓW, UL. OBRONCÓW WARSZAWY; DZ. NR 59/1	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
ADRES:		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR:	GMINA MIASTO ZŁOTÓW AL. PIASTA 1 77-400 ZŁOTÓW	SKALA:	
PROJEKTANT:		mgr inż. Tomasz Lach uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0174/PW/OE/12	
DATA	03.2022r.	NR RYS.	E-9