

Kościerzyna, dnia 22 lutego 2023 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.1.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kościerzyna-Dobrogoszcz”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

W projekcie założono, że podbudowa drogi dojazdowej z mieszanki związanej C1,5/2 powinna mieć grubość 30 cm. Pozycje 26 i 27 przedmiaru dają w sumie grubość 15 cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyliczeń 30 cm i taka grubość będzie wymagana.

Odpowiedź:

Wymagana grubość 30 cm na wymienionym odcinku.

Z up. Wójta


Grzegorz Świątka
Wiceburmistrz