



KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Warszawie

Warszawa, dnia 23.10.2023 r.

WL.2370.19.6.2023

## Uczestnicy Postępowania

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zakup i montaż ogrodzenia na Poligonie Szkoleniowym w Kresku.**

**Nr sprawy: WL.2370.19.2023.**

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

### **Treść pytania nr 1:**

„Czy ogrodzenie może być cynkowane galwaniczne oraz malowane proszkowo?”.

### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza cynkowania galwanicznego. Wymagane jest ocynkowanie ogniowe z malowaniem proszkowym.

### **Treść pytania nr 2:**

„Czy wysokość 1,53 m jest z podmurówką czy samego panelu?”.

### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że wysokość 1,53 m jest podana bez podmurówki.

**Ponadto Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ w punkcie 1. Dane ogólne zmienia treść, tj.:**

**Zamiast:** „Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na wytyczonych punktach granicznych przez geodetę. Ogrodzenie realizowane będzie z gotowych paneli przęsłowych, słupków systemowych, łączników betonowych, płyt betonowych. Kolor wszystkich części metalowych: antracyt”.

**Jest:** „Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na wytyczonych punktach granicznych przez geodetę. Ogrodzenie realizowane będzie z gotowych paneli przęsłowych, słupków systemowych, łączników betonowych, płyt betonowych. Kolor wszystkich części metalowych: antracyt”.

NACZELNIK  
Wydziału Logistyki

ml. bryg. mgr inż. Piotr Strzelecki

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.

st. bryg. mgr inż. Tomasz Cybul  
Zastępca Komendanta