



102	pokój 1 os.	9,0 m²
103	łazienka	3,6 m²
104	pokój 1 os.	8,9 m²
105	łazienka	4,5 m²
106	apartament z aneksem kuchen	29,9 m²
107	łazienka	3,1 m²
108	pokój 2 os.	18,2 m²
109	łazienka	4,9 m²
110	pokój 2 os.	18,7 m²
111	garderoba	1,2 m²
112	łazienka	4,2 m²

113	hostele z aneksem kuchennym	13,7 m²
114	łazienka	3,6 m²
115	pokój 2 os.	11,3 m²
116	pokój 2 os.	12,3 m²
117	schowek pościelowy	2,9 m²
118	magazyn pościel	0,9 m²

LEGENDA

LEGENDA:

- Centrala systemu pożarowego-panel
- Centrala systemu pożarowego
- Zasilacz buforowy z certyfikatem CNBOP- do sterowań pożarowych
- Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym
- ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka optyczno temperaturowa ASA
- Czujka cieplna
- Czujka optyczna
- Wskaźnik zadziałania
- element do sterowania i monitorowania. oddziałnioki do 24V DC 80W
- element do monitorowania. 1 wejście
- element do sterowania i monitorowania. oddziałnioki do 24V DC 48W, wyjścia monitorowane do zasilania sygnalizatorów
- element do monitorowania. 4 wejścia
- Sygnalizator optyczno-akustyczny regulowana siła głosu z przełącznik. Sila do 105dB. Umin=15V, Ip=33% .Świetło jako funkcja wspomagająca alarmowania.
- Wyjust mm. UTP kat 5e (komunikacja)

UWAGI:
W razie zmian w charakterze lub układzie pomieszczeń dopasować system SSP lub w razie niejasności zgłosić zmiany do projektanta systemu SSP.

REWIZJA	ZAKRES REWIZJI	DATA

INWESTOR:

Uzdrowisko Lądek-Długopole SA
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój

FAZA PROJEKTU
Temat

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO JUBILAT W LĄDKU ZDROJU.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Szpital Uzdrowiskowy JUBILAT
57-540 Lądek Zdrój

PROJEKTANT INSTALACJI

Centrum Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „Strażak"
Sopanier Przemysław 57-350
Kudowa Zdrój, ul. Słone 1240

BRANŻA: TELETECHNIKA

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:		
mgr inż. Roman Gąbek	D/N-WSB/0244N/04/U	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Jacek Augustyniok	284/DOŚ/06	
Opracowanie:		
mgr inż. Przemysław Sopanier	5076	

TYTUŁ RYSUNKU:

System sygnalizacji pożaru - poziom 3

SKALA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1:100	IT_05	00
DATA: 2022.10		

WSZELKIE PRAWA DO RYSUNKU ZASTRZEŻONE/ALL RIGHTS RESERVED FOR THIS DRAWING