



















## LEGENDA:

	Centrala systemu zasilającego-energia
	Centrala systemu podziemia-energia
	Zasilacz taborowy i centrala CNBP- do zasilania
	Łącznik z sygnalizatorem akustycznym
	RÖP - ręczny ostrzegacz pożarowy
	Całkowita optyczna termowatowa ASA
	Całkowita zasilająca - pełnowa
	Całkowita optyczna
	Wykrytki zasilania
	element do sterowania i monitorowania.
	FOOC0022 element do sterowania i monitorowania
	FOOC0021 element do monitorowania 1 wejście
	FOOC0021 element do sterowania i monitorowania.
	FOOC0021 element do monitorowania 2 wejście
	FOOC0021 element do monitorowania 4 wejście
	SYGNALIZATOR optyczno-akustyczny regulowany alarm głosu z zwozkiem ASA 100dB
	SAKNTN-10V-0,35W, Świecilo głośnikowe wspomagające alarmowanie
	Wypust min. UTP 16 w (kominiarka)

**UWAGI:**  
W razie zmian w charakterze lub układzie pomieszczeń  
dopasować system SSP lub w razie niejasności zgłosić  
zmiany do projektanta systemu SSP.

REWIZJA	ZAKRES REWIZJI	DATA	
<b>INWESTOR</b> <b>Uzdrowsko Łądek-Długopole SA</b> <b>ul. Wolności 4, 57-540 Łądek Zdrój</b>			
<b>NAZWA PROJEKTU</b> <b>Temat</b> <b>PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY SYSTEMU SYGNALIZACJI</b> <b>POŻAROWEJ W BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO JUBILAT</b> <b>W ŁĄDKU ZDROJU.</b>			
<b>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>  <b>Szpital Uzdrowskowy JUBILAT</b> <b>57-540 Łądek Zdrój</b>			
<b>PROJEKTANT INSTALACJI</b>  Centrum Zabezpieczeń Przeciwpożarowych "Strażak" Spółdzielni Przemysłowej 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Stone 1240		0206/005/RS 5076	
<b>BRANŻA: TELEFONIKA</b>			
<b>IMIE I NAZWISKO</b> <b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Roman Szpek		<b>NR UPRAWNIEN</b> 01K-WŚ/0248/04/11	
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Jacek Augustyniak		0206/005/RS 5076	
<b>Opracowanie:</b> mgr inż. Przemysław Szepiet		5076	
<b>Tytuł rysunku</b> <b>System sygnalizacji pożaru - poziom 1</b>			
<b>SKALA</b> <b>1:100</b> <b>DATA</b> <b>2022.10</b>		<b>NR RYSUNKU</b>  <b>IT_03</b>	
		<b>REWIZJA</b>  <b>00</b>	
WSKAZUJE PRAWA DO RYSUNKU ZASTRZĄŻENIE/ALL RIGHTS RESERVED FOR THIS DRAWING			