

Poznań, dnia 27 sierpnia 2021 r.

MT.2370.3.3.2021

**Uczestnicy postępowania przetargowego na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych
dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW na terenie JRG-6 oraz JRG-8”
MT.2370.3.2021**

W dniu 12 sierpnia 2021 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone zapytania tj.:

1. Pytanie: Dotyczy SWZ.

Dzień dobry, na obiektach, na których planowana jest instalacja fotowoltaiczna moc przyłączeniowa wynosi 40 KW, moc instalacji fotowoltaicznej w przetargu wynosi 50 KW. Czy zamawiający złożył wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej? Jeśli nie to nie będzie możliwe przyłączenie tej instalacji do obiektu?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach umowy zleci wykonawcy całość prac projektowych, dokumentacyjnych i uzgodnień z gestorami w celu kompleksowej realizacji zadania i uruchomienia systemu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu związanego z przedłużeniem się procedury zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz wymiany licznika przez zakład energetyczny.

2. Pytanie: Dotyczy SWZ.

Zamawiający wskazał termin wykonania wraz z przyłączeniem do sieci 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą, termin ten jest niemożliwy ze względu na brak mocy przyłączeniowej oraz procedury wymiany licznika, która zgodnie z ustawą wynosi do 30 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizację zadania zostanie upoważniony w imieniu Zamawiającego do składania niezbędnych dokumentów do gestorów sieci w celu realizacji zadania w terminie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu związanego z przedłużeniem się procedury zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz wymiany licznika przez zakład energetyczny. W ramach zleconego zadania wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszelkich czynności bez zbędnej zwłoki.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak