LEGENDA

- Osłuda dymu montowana na stropie, ze wskaźnikiem zadziałania montowanym na ścianie podwieszanym
- Osłuda dymu ssącego zaprzędzanej pionem
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł 4 wejść 2 wyjść
- Moduł 4 wejść
- Osłuda akustyczna
- Zasilacz pożarowy

UWAGI:

1. Lokalizacje i typy elementów dostosować do rzeczywistej aranżacji wnętrz. W przypadku kolizji z innymi instalacjami należy zgłosić to fakt do projektanta instalacji pożarowej. Nowy projektant decyzji w tej kwestii.
2. Instalację należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi producenta, a obsługę dozorową. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 54-14:2005 oraz normy PN-EN 54-14:2018-12 Wymagania dotyczące projektowania, instalowania, odbioru, użytkowania i konserwacji.
3. Przed wykonaniem instalacji należy zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku, w celu uniknięcia kolizji z innymi instalacjami.
4. Wszystkie elementy instalacji należy montować w sposób trwały i zgodny z wytycznymi producenta. Należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów instalacji w celu przeprowadzenia konserwacji i ewentualnych napraw.
5. Po zakończeniu montażu instalacji należy przeprowadzić jej uruchomienie i testy, obejmujące sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, a także symulację różnych scenariuszy pożarowych. Wyniki testów należy udokumentować w protokole odbioru.
6. Instalacja musi być wyposażona w system zasilania awaryjnego, który zapewni jej działanie przez minimum 72 godziny w przypadku zaniku zasilania podstawowego.
7. Wszystkie elementy instalacji muszą być oznaczone w sposób trwały i czytelny, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 54-14:2005. Należy również przygotować instrukcję obsługi i konserwacji dla użytkowników budynku.
8. Wykonawca instalacji musi posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w montażu systemów sygnalizacji pożarowej. Należy również zapewnić, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do montażu będą zgodne z wymaganiami technicznymi i normami obowiązującymi w Polsce.

KEY PLAN



Projektant:	mgr inż. Radosław Markiewicz	upr. nr WOM/0035/PWOO/09
	mgr inż. Michał Tuchola	upr. nr POM/0036/PWOO/09
Sprawdził:	mgr inż. Leonid Kowalski	
	mgr inż. Michał Sabra	
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kwiatkowski	upr. nr WOM/0075/PWOO/09
Jednostka projektowa:	Industria Projekt Sp. z o.o. ul. Kamienna 6, 31-403 Kraków, tel. 12 68 [illegible]	
Inwestor:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 8, 90-419 Łódź	
Jednostka nadzorująca:	Mgr inż. Ewa Ilnicka Centrum Informatyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Mikołaja Rybickiego 1 Budynek Dydaktyczny	
Jednostka nadzorująca:	ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Uz. w ewid. nr 1, Arkusz 100-00, 100-14, 99-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW	

INDUSTRIA PROJEKT
ul. Kamienna 6
31-403 Kraków

Branża: Niskoprądowa

Nazwa zadania: Rzut Poziomu 02 - Systemy SSP i Oddymania - BUDYNEK A2 - Część 2

Przeznaczenie:	Skala:	Format:	Data:
Projekt Wykonawczy	1:100		07.2019

Nr zadania	Arch.	Arch.	Konstr.	Sp.	Branża	Branża	Nr rys.
240	-	IP	A2	-	02	DR	N - 65102