



Rozdzielacz: R część całobłowa				
Typ: (wyc.) Rozdzielacz 1" z przepł. (N75A)				
Typ szaki: szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 11/7				
G = 409.0 [kg/h]				
$\Delta p_{min} = 6.68 \text{ [kPa]}$				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [kPa]
1	Podloga grzewcza	20_a	52,9	0,04
2	Podloga grzewcza	20_b	73,2	0,08
3	Podloga grzewcza	12	49,8	0,04
4	Podloga grzewcza	13	16,8	0,00
5	Podloga grzewcza	14	64,6	0,06
6	Podloga grzewcza	15	22,0	0,01
7	Podloga grzewcza	16	25,9	0,01
8	Podloga grzewcza	17	47,5	0,03
9	Podloga grzewcza	18	33,6	0,02
10	Podloga grzewcza	9	22,8	0,01

RYŚUNKI INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYŚUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I ARCHITEKTONICZNYMI

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
82- 200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. 55 272 70 81, email: biuro@hydraterm.biz NIP: 579 119 93 72

Projekt:
OCDZDOWA OSTRYCZALNI TRADICJONALNE

Investor:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12,

Projektant - branża sanitarna	Podpis:	Podpis:
	Sprawdzający - branża sanitarna	

Data:	Skala	Nr zlecenia	Nr Rys.
24.06.2024	1:100	3025	S8