

STEROWNIK WEWNĘTRZNY POMPY CIEPŁA
MIESZACZE I POMPY WEWNĘTRZNE ZASILANE
Z TEGO STEROWNIKA

NACZYNNIE PRZEPONOWE V=80dm³, 6 bar
Poz. nr 15

ZBIORNIK BUFOROWY IZOLOWANY V=1000/950dm³
O PODWYŻSZONEJ KLASIE IZOLACJI
Poz. nr 2

KRATKA / PODCIĘCIE DRZWI
POW. CZYNNA MIN 220cm²

KK Komunikacja
166.65

PRZEPŁYWOWY MODUŁ PRZYGOTOWANIA
C.W.U. O WYDAJNOŚCI 48l/min
Poz. nr 4

WENTYLACJA MECHANICZNA - anemostat wywiewny
z ruchomym elementem nastawczym
- zgodnie z rysunkiem nr S9

MODULOWANY PRZEPŁYWOWY KOCIOŁ
O MOCY 24 kW - ŹRÓDŁO SZCZYTOWE
Poz. nr 7

ZBIORNIK KUMULACYJNY WARSTWOWY IZOLOWANY
V=1000/950dm³
-przystosowany do współpracy z modułem przygotowania
c.w.u
Poz. nr 3


PREFABRYKOWANA GRUPA POMPOWA DLA OBIEGU C.O.
G=1071,6 kg/h
Dp=22,6 kPa
Poz. nr 13

PREFABRYKOWANA GRUPA POMPOWA DLA OBIEGU C.T.
G=1297,6 kg/h
Dp=15,4 kPa
Poz. nr 12

NACZYNNIE PRZEPONOWE V=35dm³, 6 bar
Poz. nr 16

POWIETRZNA MONOBLOKOWA POMPA CIEPŁA
O MOCY 32 kW A7/W35

RURA PEX 2x 63/200
L=10,5mb 60 cm poniżej p.p.



BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE		82-200 MALBORK Al. Wolności 90A tel. 55 272 70 81 email: biuro@hydroterm.biz NIP: 579 113 23 72	
Projekt:	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI TRĄBK I WIELKIE	Lokalizacja:	ZZO408_Z.0017.AR_1 107/1 [ZZO408_Z.0017], gm. Trąbki Wielkie
Projektant - branża sanitarna	mgr inż. Adam Papaj upr. nr 1529/EI/90	Inwestor:	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12.
Podpis:	24.06.2024	Sprawdzający - branża sanitarna	mgr inż. Kamila Wywłaszewska upr. nr POM/0272/PWBS/18
RZUT MASZYNOWNI - USYTUOWANIE URZĄDZEN		Data:	24.06.2024
		Skala	Nr rys. 3025
			Nr zlecenia 150
			S10