

Sulęcin, dnia 02.04.2024r.

## WYJAŚNIENIE nr 6

treści SWZ



DZ.272.1.2024.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew miejscowość Polne**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1** - Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego przy zachowaniu wymaganej nośności i trwałości nawierzchni?

**Wyjaśnienie:** **Dopuszcza się zastosowanie innych metod wzmocnienia podłoża gruntowego przy zachowaniu grubości warstw bitumicznych określonych w PFU.**

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)