



Zgierz, dnia 16 stycznia 2023 r.

WR.271.1.2023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zgierz – II etap”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kąta nachylenia opraw względem projektu referencyjnego, przy zachowaniu jednolitego kąta wychylenia opraw w obrębie ulicy.

Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

Pytanie 2.

Prosimy o dopuszczenie opraw malowanych na kolor RAL 7035 (jasnoszary), lub o określenie wymaganego koloru RAL dla opraw oświetleniowych.

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga aby była możliwość dostawy opraw malowanych proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Po podpisaniu umowy zamawiający określi dokładny kolor opraw na poszczególne projekty.

Pytanie 3.

Prosimy o dopuszczenie opraw z regulacją w zakresie od -15° do $+15^{\circ}$ co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15° do $+105^{\circ}$ oraz jednocześnie umożliwiającą montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016?

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania oprawy o mocach nie większych niż podane w SWZ, posiadające mniejszy strumień świetlny niż w obliczeniach referencyjnych spełniających wymogi oświetleniowe określonych w projektach klas oświetleniowych.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza oprawy o mocach nie większych niż podane w SWZ, ale posiadające **nie mniejszy** strumień świetlny niż w obliczeniach referencyjnych. Obliczenia zamiennie muszą spełniać wymogi klas oświetleniowych określone w projektach.

Pytanie 5.

Prosimy o uzupełnienie brakujących stron z obliczeń referencyjnych (geometria ulicy oraz wyniki obliczeń) dla projektu D - Rosanów ul. Pauliny. W udostępnionym pliku widać jedynie rozmieszczenie latarni oraz model zaprojektowanej oprawy.

Odpowiedź 5

W załączeniu geometria ulicy i wyniki obliczeń.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art.284 ust. 3 ustawy jak wyżej, przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.

Wójt Gminy Zgierz


Wioletta Głowacka

Inspektor

Katarzyna Cieślak

Kierownik
Referatu Infrastruktury i Rozwoju

mgr inż. Ewa Lewińska

Sprawdzona w aspekcie
formalnym
Adwokat

01-11-2021