



Kartuzy, dnia 7 czerwca 2023 r.

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355

2023/BZP 00213532

RZP.272.2.9.2023

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
n/w zamówienia publicznego**

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na rozbudowę drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone pytania, które wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej:

Pytanie nr 42:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a



termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Na chwilę obecną Zamawiający nie ma informacji o niezainwentaryzowanych sieciach uzbrojenia terenu. Jeżeli taka sytuacja nastąpi w trakcie realizacji zadania, problem będzie rozwiązywany w trakcie budowy.

Pytanie nr 45:

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Okres gwarancji równy gwarancji na cały wybudowany obiekt.

Pytanie nr 46:

Brak projektu docelowej organizacji ruchu. Prosimy o jego udostępnienie wraz z wykazem znaków pionowych i poziomych.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu znajduje się w załączonej do przetargu dokumentacji.

Pytanie nr 47:

Proszę o potwierdzenie, że w odpowiedzi na pytanie 15, Zamawiający poprawienie podał że sadzonki mają mieć średnice min. 10 cm, zazwyczaj wymiar ten dotyczy obwodu. Dodatkowo wykonawca zwraca uwagę na bardzo duży koszt zakupu sadzonek o obwodzie ok. 30 cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować sadzonki o obwodzie min. 10 cm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 15 i 28 z dnia 31.05.2023 r. w ten sposób że sformułowanie „o średnicy nie mniejszej niż 10 cm.” zmienia się na „o obwodzie min. 10 cm.”.

Pytanie nr 48:

Proszę o informację co należy zrobić z drzewem z wycinki oraz karczami.

Odpowiedź:

Do utylizacji przez Wykonawcę.

Pytanie nr 49:

Proszę o informację, jakiego materiału należy użyć do podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Czy materiał może pochodzić z przekruszonych kamieni narzutowych i otoczków? Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa kat. C50/30?

Odpowiedź:

Zastosowane kruszywo ma być zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 50:

Dot. poz. 36 przedmiaru tj. budowa przepustów z rur HDPE 600 mm- proszę o wskazanie , w którym miejscu mają się te przepusty znajdować.



POWIAT KARTUSKI

Odpowiedź:

Przepusty w km 2+188 i 2+329 mają mieć średnicę 800mm zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Przepusty o średnicy 600mm nie występują.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

STAROSTA

/-/ Bogdan Łapa

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/ Iwona Formela

W.K.07.06.2023.