

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
5 lutego 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Sosnowej w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 2 lutego 2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy pobocze (poz.34 przedmiaru) należy wykonać z kruszywa naturalnego łamanego 31,5/63 czy kruszywa naturalnego 0/31,5?

Odpowiedź:

Pobocze należy wykonać z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5.

Pytanie 2:

Czy pobocze ma mieć grubość 10cm czy 15cm?

Odpowiedź:

Pobocze powinno mieć grubość 15cm po zagęszczeniu.

Pytanie 3:

Czy należy wkalkulować wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.10cm pod chodnikiem (poz.27 przedmiaru) – brak na przekrojach tej warstwy.

Odpowiedź:

Konstrukcję chodnika wykonać jak w przekroju normalnym. Nie ma konieczności stosowania warstwy odsączającej.

Pytanie 4:

Czy żółte płytki integracyjne mają być betonowe czy polimerobetonowe?

Odpowiedź:

Należy wbudować betonowe płytki integracyjne.

Pytanie 5:

Czy należy wkalkulować wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr.15cm pod zjazdem (poz.31 przedmiaru) – brak na przekrojach tej warstwy.

Odpowiedź:

Konstrukcję zjazdu wykonać jak w przekroju normalnym. Nie ma konieczności stosowania warstwy kruszywa naturalnego zgodnie z poz. 31 przedmiaru.

Pytanie 6:

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie nasypów (SST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

W zakres przetargu nie wchodzi wykonanie nasypów.

Pytanie 7:

Czy trawniki podlegają pielęgnacji- do pierwszego koszenia?

Odpowiedź:

Trawniki podlegają pielęgnacji do pierwszego koszenia.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.